

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Свердловский проспект, 41А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228485

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	71,02	3,50	175,11	7,30	41,00	1,50	166,87	8,24	12,44	7,18	5,26
26.10.2017	24,00	70,73	3,50	172,35	7,18	40,13	1,50	164,26	8,09	12,19	6,92	5,27
27.10.2017	24,00	70,93	3,50	167,61	6,98	39,22	1,50	159,70	7,91	11,89	6,57	5,32
28.10.2017	24,00	70,62	3,50	169,96	7,08	39,64	1,50	161,89	8,07	12,00	6,74	5,27
29.10.2017	24,00	71,11	3,50	172,09	7,17	39,59	1,50	163,51	8,58	12,24	6,81	5,43
30.10.2017	24,00	71,14	3,50	174,53	7,27	40,21	1,50	165,47	9,06	12,42	7,02	5,40
31.10.2017	24,00	71,33	3,50	175,37	7,31	40,90	1,50	165,95	9,42	12,51	7,17	5,34
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>70,98</b>	<b>3,50</b>	<b>1207,02</b>	<b>7,18</b>	<b>40,10</b>	<b>1,50</b>	<b>1147,65</b>	<b>59,37</b>	<b>85,68</b>	<b>48,40</b>	<b>37,28</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **37,28**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Ходырева Е.Б.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.