



А К Т № 9P5/1940

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя (Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«24» сентября 2021г. в 14 ч. 05 мин. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1», ответственное лицо Усов В.В., номер телефона: +7 (351) 222-31-30 и расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 64А.

Проверена документация: проект УУТЭ № 328-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 10 от «30» января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «24» сентября 2021г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Table with 6 columns: Тип средства измерений (СИ), Зав. номер СИ, Показания СИ на момент осмотра, Место установки СИ, Пломбы установлены, Срок действия поверки СИ. Rows include: Вычислитель Взлет ТСРВ-026М, Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50, Датчик температуры КТПТР-01, Датчик температуры КТПТР-01, Датчик давления СДВ-И-1,6, Датчик давления СДВ-И-1,6, Расходомер.

Особые условия:

- 1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.64А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта.

Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 0,283 м3/ч, Gmax = 70,75 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Инспектор СТИ группы: 5-го ЭР [Signature] /Бокотько Д.Э./

Потребитель (представитель потребителя): [Signature] /Усов В.В./

Инженер группы КИПиА: [Signature] /Давыдов А.С./