

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: 250 лет Челябинску, 9, ввод 2

№ т.у. 3440162265

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1319836

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	64,24	7,86	98,34	4,10	46,54	7,95	98,34	-0,00	6,33	4,60	1,74
25.06.2020	24,00	63,81	7,82	99,46	4,14	45,95	7,91	99,46	0,00	6,36	4,59	1,77
26.06.2020	24,00	63,64	7,85	100,22	4,18	45,20	7,94	100,22	-0,00	6,39	4,55	1,84
27.06.2020	24,00	62,73	7,78	97,51	4,06	43,96	7,87	97,51	0,00	6,13	4,31	1,83
28.06.2020	24,00	62,54	7,77	96,77	4,03	43,65	7,86	96,77	-0,00	6,07	4,24	1,82
29.06.2020	24,00	65,14	6,71	163,08	6,79	52,98	6,73	163,08	-0,00	10,64	8,67	1,98
30.06.2020	24,00	66,57	6,53	188,25	7,84	55,27	6,54	188,25	-0,00	12,56	10,43	2,12
Итого	168,00	64,10	7,47	843,63	х	47,65	7,54	843,63	-0,00	54,49	41,38	13,11

Всего к оплате Q, Гкал = 13,11