

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.17 по 31.10.17

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2017	24,00	69,52	6,84	361,25	15,05	43,80	6,09	364,52	-3,27	25,16	15,88	9,33
25.10.2017	24,00	68,99	6,99	362,74	15,11	43,45	6,22	366,03	-3,29	25,07	15,82	9,26
26.10.2017	24,00	68,53	6,81	352,45	14,69	42,94	6,09	355,79	-3,35	24,20	15,19	9,01
27.10.2017	24,00	68,30	6,94	347,02	14,46	42,01	6,24	350,91	-3,89	23,75	14,63	9,12
28.10.2017	24,00	68,04	7,00	348,83	14,53	41,80	6,28	353,07	-4,24	23,78	14,64	9,14
29.10.2017	24,00	67,48	6,84	338,39	14,10	40,52	6,16	342,76	-4,37	22,88	13,76	9,11
30.10.2017	24,00	69,78	6,79	333,22	13,88	42,06	6,08	337,42	-4,20	23,30	14,07	9,23
31.10.2017	24,00	70,84	6,43	296,49	12,35	41,11	5,76	300,41	-3,92	21,04	12,23	8,80
Итого	192,00	68,93	6,83	2740,38	14,27	42,21	6,11	2770,91	-30,53	189,18	116,22	73,00

Всего к оплате Q, Гкал = **73,00**