

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«05» июня 2018г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, д. 13-2 ввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 122-17.АК, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 166 от «23» августа 2016 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с « » _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1400572	Q= <u>2109,34</u> Гкал H= <u>6371,2</u> часов	Шкаф узла учета	01540651	с 15.09.2017 до 15.09.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1725842	G= <u>60 078,86</u> т	Подающий трубопровод	01540652	с 07.09.2017 до 07.09.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1728529	G= <u>78 626,75</u> т	Обратный трубопровод	01540653	с 13.07.2017 до 13.07.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1707533	T= <u>28,6</u> °С	Подающий трубопровод	01540654	с 07.09.2017 до 07.09.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1701307	T= <u>30,4</u> °С	Обратный трубопровод	01540655	с 07.09.2017 до 07.09.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	081859	P= <u>4,5</u> МПа	Подающий трубопровод	01572543	с 06.09.2017 до 06.09.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	081858	P= <u>4,6</u> МПа	Обратный трубопровод	01572544	с 06.09.2017 до 06.09.2022

Особые условия:

3. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

4. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: технический директор ООО «ДЕЗ 1»

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА

Давыдов А.С.