

Договор № 155 от 01.08.2013 г.

АКТ № 2257

первичного допуска в эксплуатацию общедомового узла учёта тепловой энергии (ОПУ) многоквартирного дома (МКД)

г. Челябинск

" 01 " 02 2015 г.

Произведен технический осмотр приборов общедомового узла учёта тепловой энергии МКД

по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 41Б (ООО «ДЕЗ Калининского района»)  
и проверена комплектность необходимой документации:  
паспорта на приборы учета, технические условия ЧКТС № 223 от « 30 » 01 2014 г.  
проект на установку теплосчетчика № СТЭН 89-2014-ОВ

В результате установлено:

Узел учета соответствует/не соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии».

На основании изложенного, общедомовой узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 01 » февраля 20 15 г. по « 12 » октября 20 17 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки	Примечание
Вычислитель ВКТ-7	228515	$Q_{ТВ1} = 299,5$ $Q_{ТВ2} = 91,01$	Гкал ИТП	$h = 2857$ ч.
Преобразователь расхода ПРЭМ-65 L0/F/0/D	582010	$V_1 = 35848,14$ м <sup>3</sup>	подача	Пломбы
Преобразователь расхода ПРЭМ-65 L0/F/0/D	582007	$V_2 = 35799,3$ м <sup>3</sup>	обратка	установлены
Преобразователь расхода ПРЭМ-32 L0/F/0/D	545899	$V_3 = 1678,16$ м <sup>3</sup>	ХВС	в полном
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	8937	$T_1 = 69$ °C $T_2 = 47$ °C	Подача/обратка	объеме (8 шт)
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	9036	$T_3 = 68$ °C $T_{В1} = 6,4$ °C	ХВС/ГВС	<i>Н.Н. Чи. Сер</i>

Особые условия:

1. Максимальный расход  $G_{max} = 120$  м<sup>3</sup>/ч.

При расходах меньше  $G_{v/min} = 98$  м<sup>3</sup>/ч прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производится расчетным методом по договорной нагрузке.

Проверка вычислителя «ВКТ-7» № 228515 действительна до «25» февраля 2018 г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=65» № 582010 действительна до «17» марта 2018 г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=65» № 582007 действительна до «17» марта 2018 г.

Проверка расходомера «ПРЭМ, Dn=32» № 545899 действительна до «12» октября 2017 г.

Проверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 8937 действительна до «27» марта 2018 г.

Проверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 9036 действительна до «27» марта 2018 г.


Общедомовой узел учета тепловой энергии принимается (не принимается) ресурсоснабжающей организацией для расчетов за поставленную тепловую энергию с собственниками помещений МКД в соответствии с информацией о собственниках помещений в МКД, указанной в приложении №1 к настоящему акту. Изменение указанной информации допускается только на основании подтверждающей документации, предоставленной собственниками помещений.

Подписи сторон:

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

  
В. А. Туркин

Ответственный представитель Исполнителя ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»

  
А. А. Ружников

Ответственный представитель Субподрядчика

Технический директор ООО ЭСК «СТЭН» Усов В. В.

Ответственный представитель собственников помещений в МКД

Технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» Алешкин Н. В.

Ответственный представитель ООО «Сервис-Центр «УВП»







