

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24/12/18** по **31/12/18**

Адрес: **250 лет Челябинску, 23**

№ т.у. 3440161633

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305982

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24.00	85.58	5.94	303.59	12.65	57.53	5.29	303.59	0.00	26.02	17.50	8.52
25.12.2018	24.00	85.85	6.04	288.38	12.02	55.00	5.45	288.38	0.00	24.80	15.90	8.90
26.12.2018	24.00	87.05	5.97	297.23	12.38	55.72	5.41	297.23	0.00	25.92	16.60	9.32
27.12.2018	24.00	86.63	5.94	339.67	14.15	58.53	5.36	339.65	0.02	29.47	19.92	9.56
28.12.2018	24.00	80.35	5.94	359.74	14.99	56.91	5.30	359.74	0.00	28.95	20.51	8.44
29.12.2018	24.00	80.26	6.14	359.21	14.97	57.51	5.50	359.21	0.00	28.88	20.70	8.19
30.12.2018	24.00	79.07	6.14	348.55	14.52	55.59	5.54	348.55	0.00	27.60	19.42	8.19
31.12.2018	24.00	82.36	5.98	345.35	14.39	56.55	5.37	345.35	0.00	28.49	19.57	8.92
Итого	192.00	83.39	6.01	2641.70	x	56.67	5.40	2641.68	0.02	220.13	150.11	70.01

Всего к оплате Q, Гкал = **70.01**