

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **23/12/20** по **24/01/21**

Адрес: **Болейко, 5**

№ т.у 3440165206

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1216387

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.12.2020												
24.12.2020												
25.12.2020	24.00	78.64	4.90	469.58	19.57	51.03	4.20	469.57	0.00	36.98	24.01	12.97
26.12.2020	24.00	77.16	4.71	469.74	19.57	50.28	4.01	469.74	0.00	36.29	23.66	12.63
27.12.2020	24.00	76.40	4.92	469.96	19.58	49.76	4.20	469.96	0.00	35.95	23.43	12.52
28.12.2020	24.00	71.07	4.61	471.29	19.64	47.45	3.90	471.29	0.00	33.54	22.41	11.13
29.12.2020	24.00	75.15	4.80	470.84	19.62	49.33	4.09	470.84	0.00	35.43	23.27	12.15
30.12.2020	24.00	82.01	4.86	470.20	19.59	52.40	4.17	470.13	0.07	38.61	24.68	13.94
31.12.2020	24.00	82.10	4.80	469.97	19.58	51.53	4.10	469.97	0.00	38.63	24.26	14.37
01.01.2021	24.00	84.17	4.87	469.56	19.56	53.81	4.17	469.56	0.00	39.57	25.31	14.27
02.01.2021	24.00	83.72	4.83	469.70	19.57	53.36	4.14	469.70	0.00	39.38	25.11	14.27
03.01.2021	24.00	82.01	4.75	469.66	19.57	52.32	4.06	469.67	-0.01	38.56	24.62	13.95
04.01.2021	24.00	81.73	4.76	470.07	19.59	51.91	4.07	470.25	-0.18	38.47	24.45	14.02
05.01.2021	24.00	83.79	4.86	469.43	19.56	53.14	4.17	469.55	-0.12	39.39	25.00	14.39
06.01.2021	24.00	86.46	4.93	468.84	19.53	54.41	4.23	469.73	-0.90	40.59	25.60	14.99
07.01.2021	24.00	87.54	4.84	468.10	19.50	54.86	4.16	469.14	-1.04	41.04	25.78	15.26
08.01.2021	24.00	84.58	4.71	469.13	19.55	53.44	4.02	469.53	-0.40	39.73	25.13	14.60
09.01.2021	24.00	77.90	4.59	470.44	19.60	50.35	3.89	470.44	0.00	36.69	23.73	12.96
10.01.2021	24.00	83.14	4.90	469.36	19.56	53.68	4.21	469.39	-0.03	39.08	25.24	13.83
11.01.2021	24.00	86.51	4.89	471.32	19.64	55.13	4.22	472.43	-1.11	40.83	26.09	14.74
12.01.2021	24.00	90.05	4.92	468.72	19.53	56.57	4.24	473.30	-4.58	42.27	26.82	15.45
13.01.2021	24.00	93.74	4.95	466.48	19.44	58.17	4.27	476.66	-10.18	43.80	27.77	16.03
14.01.2021	24.00	91.88	4.86	469.22	19.55	56.89	4.19	478.13	-8.91	43.17	27.24	15.93
15.01.2021	24.00	85.55	4.67	471.65	19.65	54.29	3.98	476.35	-4.70	40.39	25.91	14.48
16.01.2021	24.00	76.21	4.77	475.72	19.82	49.93	4.06	475.84	-0.12	36.30	23.80	12.49
17.01.2021	24.00	76.88	5.00	475.51	19.81	50.33	4.28	475.53	-0.02	36.61	23.98	12.63
18.01.2021	24.00	82.29	4.89	474.44	19.77	53.16	4.19	475.97	-1.53	39.09	25.35	13.74
19.01.2021	24.00	83.48	4.85	473.71	19.74	53.77	4.15	476.03	-2.32	39.59	25.64	13.95
20.01.2021	24.00	81.11	4.89	474.30	19.76	52.76	4.19	475.05	-0.75	38.52	25.11	13.41
21.01.2021	24.00	82.53	4.89	474.52	19.77	53.70	4.20	476.23	-1.71	39.21	25.62	13.60
22.01.2021	24.00	83.37	4.84	473.95	19.75	53.83	4.14	476.71	-2.76	39.56	25.70	13.86
23.01.2021	24.00	92.40	4.81	469.02	19.54	57.98	4.14	481.04	-12.01	43.41	27.93	15.47
24.01.2021	24.00	87.61	4.66	470.27	19.59	55.19	3.97	479.66	-9.39	41.25	26.52	14.74
Итого	744.00	82.94	4.83	14594.66	19.61	53.06	4.13	14657.36	-62.71	1211.94	779.18	432.75

Уведомляем Вас, что 23.12.2020г. и 24.12.2020г. ОПУ тепла работал не корректно, время нештатной работы составило-48 часов.

Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 27,92 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 432,75+27,92 = 460,67 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **460.67**