УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»

АКТ №:

26.08.2022 г. ч. м.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо:	**ФИО:**	Усов В.В.				
	Телефон:	+7 (351) 222-31-30				
Адрес объекта:	**Населенный пункт:**	г. Челябинск				
	Улица:	Свердловский пр.	**Дом/стр:**	41А	**Кв./пом.:**	

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 90-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 222 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «26» августа 2022г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель *ВКТ-7*	228485	Q = 1 234,04 Гкал H = 7 374,0 часов	Шкаф узла учета	098401	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер *ПРЭМ Ду-65*	582029	G = 54 656,18 т	Подающий трубопровод	084939	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер *ПРЭМ Ду-65*	521956	G = 56 133,01 т	Обратный трубопровод	098940	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры *КТСП-Н*	8944Г	T = 69,1 °C	Подающий трубопровод	098404	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры *КТСП-Н*	8944Х	T = 62,4 °C	Обратный трубопровод	098405	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер		V = _____ $м^3$	Подпитка		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., 41А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств изменения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min}= 0, 8 $м^3$/ч; G_{max}= 120,0 $м^3$/ч.

Подписи сторон:

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПиА:	Дубровин В.В.	
Представитель СТИ 4-го ЭР	Понкратова О. В.	