

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.04.23 по 26.04.23

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.04.2023	24,00	71,28	9,18	784,11	32,67	61,55	5,10	784,11	0,00	56,01	48,33	7,68
25.04.2023	24,00	71,40	9,18	798,69	33,28	62,22	5,10	798,69	0,00	57,16	49,76	7,39
26.04.2023	22,92	70,43	9,18	633,28	26,39	64,15	5,10	633,31	-0,03	44,85	40,51	4,28
Итого	70,92	71,04	9,18	2216,09	x	62,64	5,10	2216,12	-0,03	158,02	138,60	19,36

Всего к оплате Q, Гкал = **19,36**