**АКТ**
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.** Воровского, 53
**за** 2 сентября **201**4 **г.**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|---|---|---|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ. | + |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | + |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ. | + |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления. | + |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода. | + |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры. | + |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения. | + |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания. | + |
| 9 | Проверка наличия заземления тепловычислителя. | + |
| 10 | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | + |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания. | отсутствует |

**Ответственный Исполнитель:**_____ Деревенних И. А.
**Подпись** **ФИО**

**Представитель собственника:**_____ Ажунова 187 **квартира №**_____
**Подпись** **ФИО**

Директор ООО «Приборы и Системы»

_____/Н.А. Сидорина/

МП