

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«27» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 110 – 2 ввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 175-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 732 от «14» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «27» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	13110431	Q= 4629,01 Гкал H= 33682,44 часов	Шкаф узла учета	01558361	с 08.02.2017 до 08.02.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1459945	G= 317767,18 т	Подающий трубопровод	01558362	с 16.01.2018 до 16.01.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1441667	G= 316454,35 т	Обратный трубопровод	01558363	с 16.01.2018 до 16.01.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1401920	T= 64,37 °С	Подающий трубопровод	01558364	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1403824	T= 51,09 °С	Обратный трубопровод	01558365	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	84993	P= 8,79МПа	Подающий трубопровод	01559049	с 04.09.2014 до 04.09.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	84994	P= 8,61МПа	Обратный трубопровод	01559050	с 04.09.2014 до 04.09.2019

Особые условия:

3. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
4. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_

Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

Инженер КИПиА

Давыдов А.С.