

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.22 по 30.06.22

Адрес: Салавата Юлаева, 15а, ввод 2

№ т.у. 3440160795

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1319333

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2022	24,00	70,76	7,04	151,04	6,29	58,35	0,00	151,04	0,00	10,70	8,81	1,89
25.06.2022	24,00	69,86	6,97	136,71	5,70	56,90	0,00	136,71	-0,00	9,57	7,78	1,79
26.06.2022	24,00	69,37	7,03	129,49	5,40	54,81	0,00	129,49	0,00	9,00	7,10	1,90
27.06.2022	24,00	69,13	7,02	127,87	5,33	53,53	0,00	127,87	-0,00	8,86	6,84	2,01
28.06.2022	23,72	68,90	6,58	136,86	5,70	55,06	0,00	136,88	-0,03	9,44	7,54	1,91
29.06.2022	24,00	71,68	6,25	114,04	4,75	53,87	0,00	114,04	0,00	8,19	6,14	2,04
30.06.2022	24,00	71,41	6,23	117,01	4,88	53,07	0,00	117,01	0,00	8,37	6,21	2,16
Итого	167,72	70,16	6,73	913,03	x	55,08	0,00	913,06	-0,03	64,12	50,42	13,71

Всего к оплате Q, Гкал = **13,71**