

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/18 по 31/12/18

Адрес: **Российская, 49**

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 226034

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24.00	95.36	4.80	158.14	6.59	58.87	4.40	158.14	0.00	15.08	9.30	5.78
25.12.2018	24.00	95.15	4.80	159.64	6.65	57.69	4.40	157.71	1.93	15.19	9.20	5.99
26.12.2018	24.00	95.38	4.80	159.76	6.66	57.79	4.40	159.76	0.00	15.24	9.22	6.02
27.12.2018	24.00	94.04	4.80	160.24	6.68	57.28	4.40	160.24	0.00	15.07	9.17	5.90
28.12.2018	24.00	88.12	4.80	160.88	6.70	55.38	4.40	158.39	2.49	14.18	8.90	5.27
29.12.2018	24.00	87.43	4.80	159.19	6.63	54.60	4.40	159.19	0.00	13.92	8.69	5.23
30.12.2018	24.00	86.25	4.80	156.67	6.53	53.29	4.40	156.67	0.00	13.51	8.34	5.17
31.12.2018	24.00	91.31	4.80	155.50	6.48	54.04	4.40	155.50	0.00	14.20	8.39	5.80
Итого	192.00	91.63	4.80	1270.02	x	56.12	4.40	1265.60	4.42	116.38	71.22	44.90

Всего к оплате Q, Гкал = **44.90**