АКТ

технического обслуживания узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева 15а 2 ввод

за 30.03 **2016 г.**

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	+
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	+
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

Ответственный Исполнитель:_____ Кочетков И.В.
Подпись **ФИО**

Представитель собственника:_____ _____ **квартира №**_____
Подпись **ФИО**

Директор ООО «Приборы и Системы»

_____/Н.А. Сидорина/

МП