

Утверждаю:
 Зам. Директора МУП «ЧКТС»
 Карнусенко Ю.И.
 2013 г.

А К Т

Первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии абонента:

ООО «ДЕЗ Калининского района»

по адресу: ул. Молодогвардейцев, 70 А

и проверена комплектность необходимой документации: паспорта приборов.

В результате установлено: узел учета тепловой энергии соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии».

На основании изложенного, абонент сдает, а МУП «ЧКТС» разрешает эксплуатацию узла учета с «31» 07 2013 г. по «31» 07 2017 г.

в следующем составе оборудования и пломбирует

Тип прибора	Зав. номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки	Пломбы установлены
Тепловычислитель Взлет ТСРВ-026М	1212252	Q - 12,524 Гкал		ЧКТС №5
Расходомер Взлет ЭР, исп. ЭРСВ-420Л Ду80	1313057	T - 144,45 °C	подача	
Датчик температуры Взлет ТПС	1119340	V ₁ - 1638,37 м ³	подача	
Датчик давления СДВ- И-1,00-4-20 Корунд-04-001А	147810	V ₂ - 1624,89 м ³	подача	
Датчик температуры Взлет ТПС	1120138	v ₁ - 14,8 м ³ /2	обратка	
Датчик давления СДВ- И-1,00-4-20 Корунд-04-001А	147806	v ₂ - 14,7 м ³ /2	обратка	
Расходомер Взлет ЭР, исп. ЭРСВ-420Л Ду80	1309009	67°/60°C	обратка	Зин Безбродова О.А.

Особые условия:

1. При установке приборов учета не на границе ответственности и балансовой принадлежности к количеству тепла по приборам учета добавляются потери через теплоизоляцию и утечки сетевой воды.
2. При постановке одного прибора учета расхода расчет тепла ведется приборно-расчетным методом: суммарный отпуск тепла равен количеству тепла по прибору учета с добавлением тепловых потерь через изоляцию и потерь с утечкой сетевой воды.
3. $G_{\min} = 1,449 \text{ м}^3/\text{ч}$, $G_{\max} = 217,30 \text{ м}^3/\text{ч}$. При расходах меньше прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производится расчетным методом по договорной нагрузке.

Подписи сторон:

Ответственный представитель энергоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

Начальник абонентской службы;

[Handwritten signature]
М.П.

Ответственный представитель потребителя:

Ген. директор
[Handwritten signature] М.П.



Ответственный представитель ООО «Сервис центр «УВП» / Саутнер О.П. /

М.П.

Поверка вычислителя «Взлет ТСРВ» №1212252 действительна до «07» июня 2017 г.

Поверка расходомера «Взлет ЭР» №1313057 действительна до «29» мая 2017 г.

Поверка расходомера «Взлет ЭР» №1309009 действительна до «17» мая 2017 г.

Поверка комплекта преобразователей температуры №1119340/1120138 действительна до «11» декабря 2016 г.

Поверка преобразователя давления №147810 действительна до «24» июня 2017 г.

Поверка преобразователя давления №147806 действительна до «24» июня 2017 г.

Исполнитель-куратор Т.каб. Ю.В. Коронков Ю.З