

**АКТ №:**

9 0 4 1 5 2 9 6

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |  |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|----|--|----|
| 1 | 5 | . | 0 | 4 | . | 2 | 0 | 2 | 5 | г. |  | ч. |  | м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|----|--|----|

### Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

|                                                                                                       |                   |              |  |  |          |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|--|----------|-----|-----------|
| Потребитель:                                                                                          | ООО «ДЕЗ 1»       |              |  |  |          |     |           |
| Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ <sup>1</sup> от потребителя: | ФИО:              | Усов В.В.    |  |  |          |     |           |
|                                                                                                       | Должность:        | Гл. инженер  |  |  |          |     |           |
|                                                                                                       | Телефон:          | 222-31-30    |  |  |          |     |           |
| Адрес объекта:                                                                                        | Населенный пункт: | г. Челябинск |  |  |          |     |           |
|                                                                                                       | Улица:            | Г.Танкограда |  |  | Дом/стр: | 40А | Кв./пом.: |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 109-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 264 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «15» апреля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Заводской номер СИ | Показания СИ на момент осмотра    | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7           | 229608             | Q = 2,54 Гкал<br>Тш = 11,00 часов | 107424             | с 28.08.2021<br>до 27.08.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-80       | 579026             | G = 91,13 т<br>G = 8,40 т/ч       | 048402             | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-80       | 577480             | G = 89,14 т<br>G = 8,21 т/ч       | 048403             | с 08.09.2022<br>до 07.09.2026 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 9178               | T = 68,17 °C                      | 043122             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 9178               | T = 39,84 °C                      | 043123             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Расходомер                  |                    | V = _____ м <sup>3</sup>          |                    |                               |


#### Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Г. Танкограда, д.40А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 0,48 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 72,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

#### Подписи членов комиссии:

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                      | Подпись                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Гл. инженер Усов В.В.               |  |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.               |  |
|                                            | Инспектор 4-го района Зарипова Г.С. |  |

<sup>1</sup> УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.