

АКТ №:

Э	Р		0	5		5	3	4	4
1	8	.	0	9	.	2	0	2	4

г. 11 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

АО УК «Эйлика» (представитель ООО «ДЕЗ 1»)

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Молодогвардейцев

Дом/
стр:

66Б

Кв./
пом.:

(2ввод)

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 145-626-14 ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 38 от «17» декабря 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «18» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1318963	Q = <u>1,19</u> Гкал Тш = <u>13,51</u> часов	18199	с 03.09.2024 до 02.09.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1362275	G = <u>269,40</u> т G = <u>17,12</u> т/ч	098582	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1304577	G = <u>269,40</u> т G = <u>17,12</u> т/ч	098566	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1386476	T = <u>68,1</u> °C	098584	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1370324	T = <u>60,9</u> °C	098585	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	A522321	P = <u>0,52</u> МПа	0040630	с 26.01.2023 до 25.01.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	A501182	P = <u>0,46</u> МПа	18200	с 26.01.2023 до 25.01.2028
Расходомер _____		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.66Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих

комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 1,13$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 283,0$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, <u>Завара Ч.Ч.</u>	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.