

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	6	9	7		
0	8	.		0	9	.	2	0	2 6

г. 1 0 ч. 1 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	АО "ЭЙЛИКА"				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:				
	Должность:				
	Телефон:				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Братьев Кашириных ул	Дом/стр:	102 (1 ввод)	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 187-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 918 от 21 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 26 августа 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1404620	Q = 47,23 Гкал T = 644 ч	00083051	19.08.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1449065	G = 8051 т G = 12,9 т/ч	00083052	19.08.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1452758	G = 8007 т G = 12,9 т/ч	00083053	19.08.2030
Датчик температуры Взлет ТПС	1364315	t = 66 С°	00083054	19.08.2030
Датчик температуры Взлет ТПС	1364312	t = 59 С°	00083055	19.08.2030
Датчик давления СДВ -И-1,6	85018	P = 0,466 МПа	18193	12.07.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	85017	P = 0,442 МПа	18194	12.07.2029

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, Братьев Кашириных ул, дом № 102 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}=1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max}=283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Инженер, Незаметдинова Ольга Николаевна	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

БЕЗБОПАСНОСТЬ

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.