

АКТ №:

Э	Р	0	5	5	3	4	7		
1	9	.	0	9	.	2	0	2	4

г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: 250 лет Челябинску

**Дом/
стр.:**

34

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 191-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 1087 от «02» апреля 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1303752	Q= <u>46 185,14</u> Гкал H= <u>85 916,82</u> часов	Шкаф узла учета	18657	с 09.06.2022 до 08.06.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150	1446200	G= <u>2 666 066,16</u> т G= <u>12,76</u> т	Подающий трубопровод	084977	с 11.07.2022 до 10.07.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150	1445984	G= <u>2 657 408,20</u> т G= <u>12,64</u> т	Обратный трубопровод	084978	с 11.07.2022 до 10.07.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1389792	T= <u>69,18</u> °C	Подающий трубопровод	084979	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1389472	T= <u>56,96</u> °C	Обратный трубопровод	084980	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	85579	P= <u>0,39</u> МПа	Подающий трубопровод	18576	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85580	P= <u>0,37</u> МПа	Обратный трубопровод	18577	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д.34 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 2,547$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 636,8$ т/ч ($м^3/ч$)

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер <u>Замара Ч.У.</u>	
	Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.