

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/24 по 11/01/25

Адрес: Героев Танкограда, 42

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206972

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2024	24.00	71.50	5.00	152.54	6.36	45.64	3.80	151.93	0.61	10.91	6.96	3.94
25.12.2024	24.00	72.65	5.00	153.67	6.40	46.91	3.80	154.16	-0.49	11.16	7.21	3.95
26.12.2024	24.00	74.15	5.00	175.49	7.31	49.35	3.80	176.26	-0.77	13.01	8.66	4.35
27.12.2024	24.00	69.56	5.00	176.30	7.35	46.99	3.80	177.12	-0.82	12.26	8.28	3.98
28.12.2024	24.00	69.35	5.00	177.06	7.38	46.70	3.80	177.88	-0.82	12.28	8.27	4.01
29.12.2024	24.00	71.16	5.00	177.63	7.40	47.21	3.80	178.48	-0.85	12.64	8.39	4.25
30.12.2024	24.00	72.86	5.00	178.05	7.42	48.22	3.80	179.55	-1.50	12.97	8.59	4.39
31.12.2024	24.00	74.81	5.00	178.53	7.44	48.99	3.80	180.45	-1.92	13.36	8.75	4.61
01.01.2025	24.00	70.30	5.00	178.83	7.45	47.58	3.80	181.09	-2.26	12.57	8.51	4.06
02.01.2025	24.00	72.36	5.00	179.14	7.46	48.36	3.80	181.31	-2.17	12.96	8.66	4.30
03.01.2025	24.00	68.47	5.00	179.38	7.47	46.67	3.80	181.65	-2.27	12.28	8.37	3.91
04.01.2025	24.00	67.98	5.00	179.33	7.47	46.29	3.80	181.66	-2.33	12.19	8.30	3.89
05.01.2025	24.00	67.99	5.00	179.43	7.48	46.03	3.80	181.76	-2.33	12.20	8.26	3.94
06.01.2025	24.00	72.04	5.00	179.63	7.48	48.23	3.80	181.74	-2.11	12.94	8.66	4.28
07.01.2025	24.00	76.10	5.00	179.83	7.49	50.42	3.80	181.82	-1.99	13.69	9.07	4.62
08.01.2025	24.00	75.34	5.00	179.94	7.50	49.61	3.80	181.72	-1.78	13.56	8.93	4.63
09.01.2025	24.00	68.32	5.00	179.75	7.49	46.34	3.80	181.72	-1.97	12.28	8.33	3.95
10.01.2025	24.00	68.20	5.00	179.77	7.49	46.44	3.80	181.71	-1.94	12.26	8.35	3.91
11.01.2025	24.00	69.49	5.00	179.77	7.49	47.46	3.80	181.67	-1.90	12.49	8.53	3.96
Итого	456.00	71.19	5.00	3344.07	7.33	47.55	3.80	3373.68	-29.61	238.02	159.07	78.94

Уведомляем Вас, что с 12.01.2025г. выведен из ком.учета в связи с неисправностью эл.питания вычислителя. Время нештатной работы составило-288 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 49,87 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 78,94+49,87=128,81 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 128.81