

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»**

АКТ №:

ЭР5/50671 3 . 0 8 . 2 0 2 4 г. 10 ч. 00 м.**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

250 лет Челябинску

Дом/
стр:

16

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 220-311-14.ОВ/АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 722 от «13» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «13» августа 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1402204	Q= <u>6 890,92</u> Гкал H= <u>17 482,92</u> часов	Шкаф узла учета	084841	с 09.06.2022 до 08.06.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1409900	G= <u>181 861,34</u> т G= <u>0,00</u> т	Подающий трубопровод	084844	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1418146	G= <u>243 258,69</u> т G= <u>3,25</u> т	Подающий трубопровод ГВС	084842	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1435321	G= <u>422 493,05</u> т G= <u>3,25</u> т	Обратный трубопровод	084843	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1440158	T= <u>33,5</u> °C	Подающий трубопровод	084847	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1220484	T= <u>59,3</u> °C	Подающий трубопровод ГВС	084845	с 31.05.2022 до 30.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1440034	T= <u>37,8</u> °C	Обратный трубопровод	084846	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	87303	P= <u>0,04</u> МПа	Подающий трубопровод	0006584	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	86373	P= <u>0,34</u> МПа	Подающий трубопровод ГВС	0006583	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	87302	P= <u>0,35</u> МПа	Обратный трубопровод	0006585	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д.16 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м³/ч, Gmax = 181,1 м³/ч.; для расходомера Ду. 1000мм. Gmin = 1,132 м³/ч, Gmax = 283,0 м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Ишниязова Э.Р.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.