

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	2	0	0				
1	6	.	0	7	.	2	0	2	6	г.	1 3 ч. 5 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО:
Усов В.В.
Должность:
и. и. инженер
Телефон:
222-31-30
Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица:

40-летия Победы

**Дом/
стр.:**

43

Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 154-626-14. ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 924 от 21 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 16 июля 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСПВ -026М	1307073	Q= 46248,8 Гкал Тш= 104181 ч Тн= 500 ч	107450	06.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1402034	G= 1818992 т G= 5,88 м3/ч	107449	06.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1364155	G= 1818281 т G= 5,77 м3/ч	0089869	06.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1372178	t= 66 °С	0089868	06.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1372191	t= 51 °С	0089870	06.10.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	83780	P= 0,58 МПа	18178	16.06.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	83779	P= 0,51 МПа	18179	16.06.2029


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 40-летия Победы ул, дом № 43 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}= 1,13 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max}= 282,7 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	<i>и. и. инженер Усов В.В.</i>	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Данилец Илья Александрович	
	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.