

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.11.24 по 23.12.24

Адрес: Российская, 576

Прибор учета: ВКТ-7 Зав. 206943

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
22.11.2024	24,00	81,66	4,00	260,72	10,86	57,71	3,00	260,72	0,00	21,29	15,04	6,25
23.11.2024	24,00	81,67	4,00	255,90	10,66	57,27	3,00	255,90	0,00	20,90	14,65	6,25
24.11.2024	24,00	81,40	4,00	253,25	10,55	56,06	3,00	253,25	0,00	20,61	14,19	6,43
25.11.2024	24,00	81,40	4,00	251,61	10,48	55,99	3,00	251,61	0,00	20,48	14,08	6,40
26.11.2024	24,00	81,29	4,00	245,19	10,22	55,88	3,00	245,19	0,00	19,93	13,70	6,24
27.11.2024	24,00	81,86	4,00	244,16	10,17	54,87	3,00	244,16	0,00	19,99	13,39	6,59
28.11.2024	24,00	81,85	4,00	239,03	9,96	54,17	3,00	281,46	-42,43	19,56	13,09	6,48
29.11.2024	24,00	81,56	4,00	238,84	9,95	54,63	3,00	238,84	0,00	19,48	13,04	6,44
30.11.2024	24,00	81,00	4,00	244,66	10,19	54,35	3,00	245,56	-0,90	19,82	13,29	6,53
01.12.2024	24,00	81,00	4,00	247,86	10,33	54,45	3,00	252,36	-4,50	20,08	13,49	6,59
02.12.2024	24,00	81,56	4,00	243,96	10,17	54,68	3,00	256,28	-12,32	19,90	13,35	6,55
03.12.2024	24,00	82,60	4,00	243,42	10,14	55,70	3,00	253,97	-10,55	20,11	13,56	6,55
04.12.2024	24,00	82,51	4,00	245,91	10,25	55,42	3,00	248,68	-2,77	20,29	13,63	6,66
05.12.2024	24,00	81,84	4,00	250,91	10,45	54,75	3,00	255,41	-4,50	20,53	13,74	6,80
06.12.2024	24,00	81,72	4,00	246,12	10,25	54,33	3,00	255,61	-9,49	20,11	13,38	6,74
07.12.2024	24,00	81,44	4,00	240,26	10,01	53,12	3,00	257,53	-17,27	19,57	12,77	6,80
08.12.2024	24,00	81,79	4,00	242,12	10,09	53,15	3,00	255,15	-13,03	19,80	12,87	6,93
09.12.2024	24,00	83,48	4,00	246,71	10,28	54,12	3,00	259,36	-12,65	20,60	13,36	7,24
10.12.2024	24,00	84,34	4,00	263,22	10,97	56,77	3,00	265,81	-2,59	22,20	14,94	7,26
11.12.2024	24,00	84,25	4,00	264,72	11,03	56,63	3,00	267,35	-2,63	22,30	14,99	7,32
12.12.2024	24,00	84,74	4,00	289,35	12,06	58,74	3,00	289,35	0,00	24,52	16,98	7,53
13.12.2024	24,00	84,29	4,00	285,84	11,91	57,96	3,00	285,84	0,00	24,09	16,56	7,53
14.12.2024	24,00	84,12	4,00	275,89	11,50	57,91	3,00	275,89	0,00	23,21	15,97	7,24
15.12.2024	24,00	85,72	4,00	271,87	11,33	57,20	3,00	271,87	0,00	23,30	15,54	7,76
16.12.2024	24,00	85,90	4,00	274,28	11,43	57,50	3,00	274,28	0,00	23,56	15,76	7,80
17.12.2024	24,00	85,88	4,00	273,82	11,41	57,92	3,00	273,82	0,00	23,52	15,85	7,67
18.12.2024	24,00	86,83	4,00	265,19	11,05	57,41	3,00	265,19	0,00	23,03	15,21	7,81
19.12.2024	24,00	86,83	4,00	265,75	11,07	57,72	3,00	265,75	0,00	23,08	15,33	7,75
20.12.2024												
21.12.2024												
22.12.2024												
23.12.2024												
Итого	672,00	83,02	4,00	7170,56	10,67	55,90	3,00	7306,19	-135,63	595,85	401,72	194,13

Уведомляем Вас, что с 20.12.2024г. по 23.12.2024г. отсутствовало питание на УУТЭ (отключен автоматический выключатель), время нештатной работы составило-96 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 27,73 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 194,13 + 27,73 = 221,86 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 221,86