

АКТ №:

ЭР 5 / 6117

1 9 . 0 5 . 2 0 2 5 г. 15 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Главный инженер				
	Телефон:	222-31-30				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Чичерина	Дом/стр.:	33	Кв./пом.:	1 ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 184-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» мая 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1302302	Q= <u>6 898,52</u> Гкал H= <u>20 155,81</u> часов	Шкаф узла учета	18656	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458740	G= <u>349 383,61</u> т G= <u>4,34</u> т	Подающий трубопровод	0018138	с 29.03.2022 до 28.03.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458175	G= <u>349 153,46</u> т G= <u>4,34</u> т	Обратный трубопровод	0018140	с 09.08.2023 до 08.08.2027
Датчик температуры Взлет ТПС	1419144	T= <u>69,58</u> °C	Подающий трубопровод	084889	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1419269	T= <u>54,37</u> °C	Обратный трубопровод	084890	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	85565	P= <u>0,58</u> МПа	Подающий трубопровод	18562	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85566	P= <u>0,51</u> МПа	Обратный трубопровод	18561	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.33 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Главный инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, <i>Незрименков О.Н.</i>	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.