

АКТ №:

70415867
12.11.2025 г. 09 ч. 40 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ТСЖ Свердловский пр., 41А (представитель ООО «ДЕЗ 1»)

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.

Должность: Гл.инженер

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Свердловский пр.

**Дом/
стр.:**

41А

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 90-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 222 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «11» ноября 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228485	Q = <u>3,36</u> Гкал Тш = <u>14,00</u> часов	0089016	с 27.10.2025 до 26.10.2029
Расходомер ПРЕМ Ду-65	582029	G = <u>126,19</u> т G = <u>9,65</u> т/ч	0089017	с 24.10.2025 до 23.10.2029
Расходомер ПРЕМ Ду-65	521956	G = <u>126,33</u> т G = <u>9,75</u> т/ч	0089019	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры КТСП-Н	8944Г	T = <u>78,97</u> °C	0089018	с 28.10.2025 до 27.10.2029
Датчик температуры КТСП-Н	8944Х	T = <u>53,86</u> °C	0089020	с 28.10.2025 до 27.10.2029
Расходомер		V = _____ м ³		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., д.41А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} \geq 0,8$ м³/ч; $G_{\max} = 120,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл.инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шардыко Е.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.