

АКТ №:

Э	Р	5	/	8	7	0	4		
0	8	.	0	9	.	2	0	2	6

г. 1 0 ч. 2 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	АО "ЭЙЛИКА"			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:			
	Должность:			
	Телефон:			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Братьев Кашириных	Дом/стр.:	102 (2 ввод) Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 188-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 918 от 21 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 26 августа 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1404114	Q= 37,99 Гкал Тш= 644 ч Тн= 0 ч	00083016	19.08.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 80 ЭРСВ-440ЛВ	1441551	G= 2758 т G= 4,47 т/ч	00083017	19.08.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 80 ЭРСВ-440ЛВ	1441775	G= 2751 т G= 4,48 т/ч	00083018	19.08.2030
Датчик температуры ВЗлет ТПС	1353336	t= 65 С°	00083019	19.08.2030
Датчик температуры ВЗлет ТПС	1344768	t= 52 С°	00083020	19.08.2030
Датчик давления СДВ -И-1,6	85015	P= 0,488 МПа	18191	12.07.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	85016	P= 0,457 МПа	18192	12.07.2029

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, Братьев Кашириных ул., дом № 102 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,87 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 217,3 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Инженер, Данилец Илья Александрович	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.