

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/24 по 21/01/25

Адрес: Российская, 57б

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 206943

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2024	24.00	86.50	4.00	263.26	10.97	57.20	3.00	263.26	0.00	22.77	15.05	7.73
25.12.2024	24.00	86.62	4.00	265.56	11.06	57.65	3.00	265.56	0.00	23.00	15.30	7.70
26.12.2024	24.00	86.25	4.00	213.98	8.92	53.81	3.00	227.10	-13.12	18.46	11.55	6.91
27.12.2024	24.00	85.98	4.00	176.53	7.36	50.67	3.00	192.15	-15.62	15.18	8.94	6.24
28.12.2024	24.00	85.04	4.00	190.50	7.94	51.14	3.00	194.43	-3.93	16.20	9.73	6.47
29.12.2024	24.00	85.70	4.00	193.75	8.07	51.96	3.00	199.34	-5.59	16.60	10.07	6.54
30.12.2024	24.00	85.59	4.00	193.84	8.08	51.83	3.00	195.21	-1.37	16.59	10.04	6.55
31.12.2024	24.00	85.14	4.00	190.78	7.95	50.78	3.00	197.56	-6.78	16.24	9.68	6.57
01.01.2025	24.00	85.06	4.00	195.09	8.13	53.05	3.00	197.78	-2.69	16.59	10.34	6.25
02.01.2025	24.00	85.14	4.00	192.69	8.03	52.19	3.00	197.48	-4.79	16.41	10.05	6.35
03.01.2025	24.00	85.87	4.00	196.36	8.18	53.36	3.00	199.08	-2.72	16.86	10.47	6.40
04.01.2025	24.00	86.09	4.00	190.94	7.96	53.81	3.00	207.02	-16.08	16.44	10.27	6.16
05.01.2025	24.00	85.98	4.00	190.79	7.95	53.24	3.00	204.89	-14.10	16.40	10.15	6.25
06.01.2025	24.00	85.38	4.00	193.64	8.07	52.16	3.00	194.33	-0.69	16.53	10.09	6.44
07.01.2025	24.00	85.60	4.00	190.88	7.95	51.88	3.00	194.15	-3.27	16.34	9.89	6.45
08.01.2025	24.00	85.34	4.00	188.54	7.86	51.62	3.00	196.49	-7.95	16.09	9.72	6.37
09.01.2025	24.00	85.32	4.00	191.37	7.97	51.95	3.00	199.03	-7.66	16.33	9.93	6.40
10.01.2025	24.00	85.16	4.00	192.75	8.03	51.33	3.00	196.75	-4.00	16.41	9.89	6.52
11.01.2025	24.00	86.10	4.00	186.72	7.78	52.41	3.00	204.28	-17.56	16.08	9.78	6.30
12.01.2025	24.00	86.37	4.00	187.19	7.80	52.39	3.00	206.12	-18.93	16.17	9.80	6.37
13.01.2025	24.00	85.64	4.00	185.46	7.73	51.68	3.00	203.65	-18.19	15.88	9.57	6.31
14.01.2025	24.00	86.49	4.00	186.95	7.79	51.96	3.00	204.54	-17.59	16.17	9.71	6.46
15.01.2025	24.00	85.82	4.00	189.79	7.91	51.85	3.00	200.41	-10.62	16.29	9.83	6.46
16.01.2025	24.00	85.84	4.00	190.31	7.93	51.88	3.00	198.53	-8.22	16.34	9.87	6.47
17.01.2025	24.00	87.93	4.00	184.51	7.69	52.67	3.00	202.24	-17.73	16.22	9.71	6.51
18.01.2025	24.00	88.52	4.00	185.38	7.72	52.99	3.00	199.64	-14.26	16.41	9.82	6.59
19.01.2025	24.00	88.27	4.00	189.55	7.90	52.62	3.00	194.89	-5.34	16.73	9.96	6.77
20.01.2025	24.00	88.06	4.00	195.29	8.14	53.61	3.00	197.28	-1.99	17.20	10.46	6.74
21.01.2025	24.00	89.18	4.00	198.09	8.25	53.84	3.00	198.09	0.00	17.67	10.65	7.01
Итого	696.00	86.21	4.00	5690.49	8.18	52.67	3.00	5931.28	-240.79	490.60	300.30	187.19

Уведомляем Вас, что 22.01.2025г. УУТЭ выведен из ком.учета в связи с не корректными данными, время нештатной работы составило-48 часов.

Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 12,91 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 187,19+12,91=200,1 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 200.10