

АКТ №:

1	9	.	0	3	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»												
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.											
	Должность:	Начальник отдела ОПУ											
	Телефон:	222-31-30											
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск											
	Улица:	Калинина								Дом/стр:	15	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 85-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 241 от «30» января 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «19» марта 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228608	Q = <u>702,76</u> Гкал H = <u>5925,00</u> часов	Шкаф узла учета	0006530	с 11.08.2021 до 10.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	551326	G = <u>31391,34</u> т	Подающий трубопровод	044013	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550065	G = <u>31391,34</u> т	Обратный трубопровод	044014	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8097	T = <u>75,8</u> °C	Подающий трубопровод	044015	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8097	T = <u>50,3</u> °C	Обратный трубопровод	044016	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Расходомер	-	V = _____ м ³	Подпитка		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Калинина, д.15 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,48$ м³/ч; $G_{max} = 78,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Понкратова О.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.