

АКТ №:

ЭР 05 Б863  
10.02.2025 г. 09 ч. 00 м.

## Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за  
исправное состояние  
и безопасную  
эксплуатацию УУТЭ<sup>1</sup> от  
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

250 лет Челябинску

Дом/  
стр:

34

Кв./  
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 191-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 1087 от «02» апреля 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «09» февраля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)              | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра  | Место установки СИ      | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель<br>Взлет ТСРВ-026М           | 1303752       | Q= 42,73 Гкал<br>H= 57,51 часов | Шкаф узла<br>учета      | 34866              | с 09.06.2022<br>до 08.06.2026 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150 | 1446200       | G= 2244,69 т<br>G= 35,67 т      | Подающий<br>трубопровод | 34867              | с 11.07.2022<br>до 10.07.2026 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-150 | 1445984       | G= 2244,61 т<br>G= 35,67 т      | Обратный<br>трубопровод | 34868              | с 28.01.2025<br>до 27.01.2029 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС          | 1389792       | T= 78,2 °C                      | Подающий<br>трубопровод | 084979             | с 01.06.2022<br>до 31.05.2026 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС          | 1389472       | T= 57,7 °C                      | Обратный<br>трубопровод | 084980             | с 01.06.2022<br>до 31.05.2026 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6             | 85579         | P= 0,69 МПа                     | Подающий<br>трубопровод | 18576              | с 23.08.2024<br>до 22.08.2029 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6             | 85580         | P= 0,6 МПа                      | Обратный<br>трубопровод | 18577              | с 23.08.2024<br>до 22.08.2029 |
| Расходомер                               |               | V = _____ м <sup>3</sup>        |                         |                    |                               |

## Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д.34 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 2,547$  т/ч ( $m^3/ч$ )  $G_{max} = 636,8$  т/ч ( $m^3/ч$ )

## Подписи членов комиссии:

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                          | Подпись |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.          |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер, Заварова И.И.                  |         |
|                                            | Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г. |         |

<sup>1</sup> УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.