

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»**

АКТ №:

Э	Р		0	5		4	8	7	7
0	1	.	0	7	.	2	0	2	4

г. 11 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:ФИО: Усов В.В.
Должность: Начальник отдела ОПУ
Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск
Улица: ЧичеринаДом/
стр:

40

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 140-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 643 от «07» ноября 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «01» июля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия проверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1309513	Q= 4 772,57 Гкал H= 19 151,01 часов	Шкаф узла учета	098541	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1360285	G= 287 149,39 т G= 11,68 т	Подающий трубопровод	098548	с 11.02.2022 до 10.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	2103355	G= 285 903,40 т G= 11,66 т	Обратный трубопровод	098549	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	2020649	T= 66,6 °C	Подающий трубопровод	043164	с 10.08.2021 до 09.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	2020662	T= 61,3 °C	Обратный трубопровод	043165	с 10.08.2021 до 09.08.2025
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	A589246	P= 0,52 МПа	Подающий трубопровод	18169	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	A732208	P= 0,44 МПа	Обратный трубопровод	18170	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.40 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Замара И.И.	
	Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.