

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.11.24 по 23.12.24

Адрес: 250 лет Челябинску, 34

№ т.у. 3440161663

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1303752

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
22.11.2024	24,00	69,19	6,96	923,10	38,46	52,55	6,17	858,32	64,78	64,00	45,22	18,77
23.11.2024	24,00	69,15	7,05	946,68	39,44	52,78	6,28	880,85	65,83	65,59	46,61	18,98
24.11.2024	24,00	68,56	6,95	1059,88	44,16	52,82	6,25	987,71	72,17	72,81	52,30	20,50
25.11.2024	24,00	69,49	6,89	971,64	40,49	52,62	6,13	899,60	72,04	67,64	47,46	20,19
26.11.2024	24,00	69,25	6,97	1026,47	42,77	53,02	6,23	948,80	77,67	71,22	50,44	20,79
27.11.2024	24,00	69,48	6,94	986,68	41,11	52,75	6,15	910,83	75,85	68,69	48,17	20,52
28.11.2024	24,00	68,90	6,88	1073,81	44,74	53,29	6,15	993,92	79,89	74,13	53,10	21,03
29.11.2024	24,00	68,47	6,93	1131,93	47,16	53,60	6,24	1044,91	87,03	77,65	56,15	21,50
30.11.2024	24,00	68,36	6,93	1219,69	50,82	54,36	6,30	1132,29	87,41	83,54	61,70	21,84
01.12.2024	24,00	68,85	7,02	1014,36	42,27	53,34	6,25	934,97	79,39	69,98	50,00	19,98
02.12.2024	24,00	68,78	6,99	948,95	39,54	52,88	6,17	870,09	78,86	65,40	46,13	19,27
03.12.2024	24,00	69,17	7,06	934,56	38,94	53,79	6,22	856,64	77,92	64,77	46,19	18,58
04.12.2024	24,00	68,55	7,00	1037,27	43,22	52,81	6,23	956,58	80,69	71,24	50,65	20,60
05.12.2024	24,00	68,39	7,00	1121,23	46,72	53,25	6,29	1037,72	83,52	76,83	55,40	21,43
06.12.2024	24,00	68,24	7,13	1159,13	48,30	53,04	6,51	1071,06	88,07	79,26	56,96	22,30
07.12.2024	24,00	67,44	7,09	1229,56	51,23	52,77	6,63	1138,81	90,75	83,09	60,25	22,84
08.12.2024	24,00	67,21	6,70	1302,56	54,27	52,65	6,19	1204,38	98,18	87,71	63,57	24,14
09.12.2024	24,00	67,75	6,70	1307,90	54,50	53,40	6,17	1209,19	98,71	88,77	64,73	24,04
10.12.2024	24,00	69,93	6,99	989,49	41,23	52,40	6,23	891,93	97,56	69,32	46,86	22,46
11.12.2024	24,00	70,69	7,06	929,46	38,73	51,96	6,29	844,35	85,11	65,83	43,99	21,84
12.12.2024	24,00	71,33	7,10	842,47	35,10	51,73	6,27	759,78	82,69	60,21	39,41	20,80
13.12.2024	24,00	70,97	7,07	856,92	35,70	51,75	6,26	774,14	82,77	60,93	40,17	20,77
14.12.2024	24,00	70,61	6,97	998,71	41,61	52,49	6,24	904,45	94,25	70,65	47,60	23,05
15.12.2024												
16.12.2024												
17.12.2024												
18.12.2024												
19.12.2024												
20.12.2024												
21.12.2024												
22.12.2024												
23.12.2024												
Итого	552,00	69,08	6,97	24012,46	43,50	52,87	6,25	22111,31	1901,15	1659,26	1173,06	486,20

Уведомляем Вас, что 15.12.2024г. вышел из строя расходомер, время нештатной работы составило-216 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 190,25 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 486,20 +190,25 =676,45Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 676,45