

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.25 по 28.09.25

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2025	19,58	68,26	9,18	278,44	11,60	63,31	5,10	280,58	-2,14	19,05	17,79	1,26
25.09.2025	20,42	68,07	9,18	285,02	11,88	63,06	5,10	286,89	-1,87	19,45	18,12	1,34
26.09.2025	20,25	67,72	9,18	288,66	12,03	62,42	5,10	290,67	-2,01	19,59	18,17	1,43
27.09.2025	20,08	67,68	9,18	282,95	11,79	62,53	5,10	285,01	-2,07	19,20	17,85	1,35
28.09.2025	20,75	67,62	9,18	281,98	11,75	62,20	5,10	283,72	-1,74	19,11	17,67	1,44
Итого	101,08	67,87	9,18	1417,04	x	62,70	5,10	1426,87	-9,82	96,40	89,60	6,83

Всего к оплате Q, Гкал = **6,83**