# Ведомость учета параметров потребления тепла

**за период с 24.09.26 по 05.10.26**

**Адрес:** **Свердловский проспект, 41**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 226127

**Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая**

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | ΔМ, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал tableCell42 | ΔQ, Гкал |
| | | Т1, °С | Р1, ат | М1, т | Мср, т | Т2, °С | Р2, ат | М2, т | | | | |
| 24.09.2026 | 24,00 | 69,71 | 2,40 | 137,05 | 5,71 | 65,19 | 1,40 | 137,38 | -0,33 | 9,55 | 8,93 | 0,62 |
| 25.09.2026 | 24,00 | 68,48 | 2,40 | 136,30 | 5,68 | 64,25 | 1,40 | 136,56 | -0,26 | 9,33 | 8,75 | 0,58 |
| 26.09.2026 | 24,00 | 68,49 | 2,40 | 136,08 | 5,67 | 64,22 | 1,40 | 136,33 | -0,25 | 9,32 | 8,74 | 0,58 |
| 27.09.2026 | 24,00 | 69,05 | 2,40 | 136,72 | 5,70 | 63,92 | 1,40 | 137,13 | -0,41 | 9,44 | 8,74 | 0,70 |
| 28.09.2026 | 24,00 | 68,94 | 2,40 | 140,87 | 5,87 | 64,51 | 1,40 | 141,20 | -0,33 | 9,71 | 9,09 | 0,62 |
| 29.09.2026 | 24,00 | 69,06 | 2,40 | 144,71 | 6,03 | 64,66 | 1,40 | 145,04 | -0,33 | 9,99 | 9,35 | 0,64 |
| 30.09.2026 | 24,00 | 68,98 | 2,40 | 146,79 | 6,12 | 64,60 | 1,40 | 147,14 | -0,35 | 10,13 | 9,48 | 0,65 |
| 01.10.2026 | 24,00 | 68,94 | 2,40 | 146,88 | 6,12 | 64,59 | 1,40 | 147,25 | -0,37 | 10,13 | 9,48 | 0,64 |
| 02.10.2026 | 24,00 | 68,36 | 2,40 | 142,41 | 5,93 | 63,83 | 1,40 | 142,78 | -0,37 | 9,74 | 9,09 | 0,65 |
| 03.10.2026 | 24,00 | 69,31 | 2,40 | 141,94 | 5,91 | 64,79 | 1,40 | 142,30 | -0,36 | 9,84 | 9,19 | 0,64 |
| 04.10.2026 | 24,00 | 68,69 | 2,40 | 141,58 | 5,90 | 63,51 | 1,40 | 142,01 | -0,43 | 9,73 | 8,99 | 0,74 |
| 05.10.2026 | 24,00 | 71,23 | 2,40 | 147,04 | 6,13 | 65,83 | 1,40 | 147,48 | -0,44 | 10,47 | 9,68 | 0,80 |
| **Итого** | **288,00** | **69,10** | **2,40** | **1698,37** | x | **64,49** | **1,40** | **1702,60** | **-4,23** | **117,38** | **109,51** | **7,90** |

Всего к оплате Q, Гкал = **7,90**