

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/24 по 12/01/25

Адрес: Болейко, 4

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1216622

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2024	24.00	74.64	4.64	717.05	29.88	59.53	4.22	713.07	3.97	53.59	42.75	10.84
25.12.2024	24.00	75.30	3.96	735.12	30.63	59.90	4.14	731.09	4.02	55.41	44.10	11.32
26.12.2024	24.00	77.56	3.15	737.15	30.71	61.29	4.39	732.21	4.95	57.23	45.24	11.98
27.12.2024	24.00	73.13	2.52	718.59	29.94	58.89	4.15	713.63	4.96	52.59	42.38	10.21
28.12.2024	24.00	73.23	3.64	714.83	29.78	59.13	4.12	710.29	4.54	52.40	42.33	10.07
29.12.2024	24.00	75.55	4.39	723.72	30.16	60.26	4.25	719.39	4.34	54.74	43.68	11.06
30.12.2024	24.00	76.86	5.68	735.35	30.64	60.54	4.38	730.88	4.47	56.60	44.59	12.01
31.12.2024	24.00	76.79	4.21	733.29	30.55	60.10	4.36	728.87	4.42	56.37	44.14	12.24
01.01.2025	24.00	73.82	4.52	729.95	30.41	59.37	4.14	725.45	4.51	53.95	43.40	10.56
02.01.2025	24.00	76.15	5.41	736.12	30.67	60.62	4.28	731.41	4.71	56.14	44.69	11.45
03.01.2025	24.00	70.72	2.41	711.16	29.63	58.06	3.99	706.67	4.49	50.32	41.35	8.98
04.01.2025	24.00	69.44	2.74	708.64	29.53	57.03	3.92	704.21	4.44	49.25	40.47	8.78
05.01.2025	24.00	69.86	4.22	715.31	29.80	57.00	3.95	710.87	4.44	50.03	40.83	9.20
06.01.2025	24.00	76.37	5.30	733.79	30.57	60.90	4.31	729.01	4.78	56.12	44.75	11.37
07.01.2025	24.00	79.62	5.49	747.10	31.13	62.58	4.56	742.02	5.08	59.57	46.82	12.75
08.01.2025	24.00	77.89	4.02	742.87	30.95	61.34	4.43	737.78	5.09	57.93	45.63	12.30
09.01.2025	24.00	70.00	2.56	723.39	30.14	56.70	4.02	718.54	4.85	50.67	41.08	9.60
10.01.2025	24.00	70.08	3.57	715.90	29.83	57.06	4.01	711.15	4.75	50.22	40.91	9.31
11.01.2025	24.00	73.18	5.07	727.32	30.30	58.70	4.12	722.33	4.99	53.30	42.75	10.54
12.01.2025	24.00	71.70	4.72	722.19	30.09	57.89	4.09	717.20	4.99	51.85	41.87	9.98
Итого	480.00	74.09	4.11	14528.83	30.27	59.34	4.19	14436.07	92.77	1078.27	863.72	214.55

Уведомляем Вас, что 13.01.2025г.завершен межповерочный интервал, время нештатной работы составило-264 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 118,0 Гкал. за время нештатной работы.

Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 214,55+118,0=332,55 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 332.55