

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.09.25 по 29.09.25

Адрес: Северная, 6

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 226044

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
22.09.2025	24,00	64,41	4,80	50,66	2,11	56,66	3,80	50,81	-0,15	2,76	2,37	0,39
23.09.2025	24,00	64,13	4,80	50,75	2,11	56,09	3,80	50,93	-0,18	2,75	2,34	0,41
24.09.2025	24,00	64,23	4,80	50,26	2,09	56,12	3,80	50,46	-0,20	2,73	2,32	0,41
25.09.2025	24,00	64,27	4,80	50,15	2,09	55,66	3,80	50,36	-0,21	2,72	2,29	0,43
26.09.2025	24,00	63,61	4,80	45,82	1,91	55,40	3,80	45,98	-0,16	2,46	2,08	0,38
27.09.2025	24,00	63,35	4,80	42,19	1,76	53,02	3,80	42,32	-0,13	2,25	1,81	0,44
28.09.2025	24,00	62,66	4,80	41,89	1,75	51,67	3,80	42,06	-0,17	2,21	1,74	0,46
29.09.2025	24,00	61,09	4,80	31,27	1,30	50,64	3,80	31,40	-0,13	1,60	1,27	0,33
Итого	192,00	63,47	4,80	362,99	х	54,41	3,80	364,32	-1,33	19,46	16,22	3,24

Всего к оплате Q, Гкал = 3,24