

**АКТ №:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э | Р | 5 | / | 8 | 5 | 6 | 9 |   |   |
| 1 | 9 | . | 0 | 8 | . | 2 | 0 | 2 | 6 |

г. 1 1 ч. 5 0 м.

**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

|                                                                                                            |                              |                    |                 |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Потребитель:</b>                                                                                        | ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ" |                    |                 |             |                  |
| <b>Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ<sup>1</sup> от потребителя:</b> | <b>ФИО:</b>                  | Бобин И.Н          |                 |             |                  |
|                                                                                                            | <b>Должность:</b>            | Гл. инженер        |                 |             |                  |
|                                                                                                            | <b>Телефон:</b>              | 225-25-25          |                 |             |                  |
| <b>Адрес объекта:</b>                                                                                      | <b>Населенный пункт:</b>     | г.Челябинск        |                 |             |                  |
|                                                                                                            | <b>Улица:</b>                | 40-летия Победы ул | <b>Дом/стр:</b> | 30 (1 Ввод) | <b>Кв./пом.:</b> |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 165-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 859 от 19 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с 19 августа 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)             | Заводской номер СИ | Показания СИ на момент осмотра | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Тепловычислитель<br>ВЗЛЕТ ТСРВ -026М    | 1309384            | Q= 8683,835 Гкал<br>T= 42503 ч | 0088916            | 07.09.2029               |
| Расходомер<br>ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 65 | 1353273            | G= 274410 т<br>G= 0 т/ч        | 0088917            | 18.09.2029               |
| Расходомер<br>ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 65 | 1349904            | G= 247563 т<br>G= 2,9 т/ч      | 0088919            | 18.09.2029               |
| Расходомер<br>ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду 80 | 1359215            | G= 520447 т<br>G= 2,98 т/ч     | 0088921            | 18.09.2029               |
| Датчик температуры Взлет ТПС            | 1370680            | t= 30 С°                       | 0088918            | 02.09.2029               |
| Датчик температуры Взлет ТПС            | 1165604            | t= 66 С°                       | 0088920            | 02.09.2029               |
| Датчик температуры Взлет ТПС            | 1372982            | t= 53 С°                       | 0088922            | 02.09.2029               |
| Датчик давления<br>СДВ -И-1,6           | 83773              | P= 0,14 МПа                    | 0006573            | 25.07.2029               |
| Датчик давления<br>СДВ -И-1,6           | 83774              | P= 0,66 МПа                    | 0006571            | 25.07.2029               |
| Датчик давления<br>СДВ -И-1,6           | 83789              | P= 0,65 МПа                    | 0006572            | 25.07.2029               |


**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 40-летия Победы ул, дом № 30 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 0,96 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 143,5 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии:                         | Должность, ФИО                             | Подпись                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель (представитель потребителя) | Инженер<br>И.Н. Бобин                      |  |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»   | Инженер<br>Леонов Павел Александрович      |  |
|                                         | Инспектор<br>Ишниязова Эльвира Рамазановна |                                                                                       |

<sup>1</sup> УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.