Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 04.10.26

Адрес: **250 лет Челябинску, 13, ввод 2**

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1400572

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.09.2026	24,00	68,45	4,96	238,22	9,93	61,90	4,76	241,47	-3,25	15,61	14,05	1,56
25.09.2026	24,00	67,69	4,95	232,58	9,69	61,22	4,76	235,84	-3,25	15,06	13,56	1,50
26.09.2026	24,00	67,66	5,01	231,70	9,65	60,91	4,82	235,09	-3,38	15,00	13,43	1,56
27.09.2026	24,00	68,48	5,02	237,80	9,91	61,54	4,82	241,28	-3,48	15,59	13,94	1,65
28.09.2026	24,00	68,05	4,86	236,59	9,86	61,19	4,68	240,07	-3,48	15,40	13,78	1,62
29.09.2026	24,00	66,97	4,77	225,97	9,42	59,93	4,60	229,13	-3,16	14,47	12,88	1,59
30.09.2026	24,00	66,74	4,80	216,62	9,03	59,88	4,64	219,67	-3,04	13,82	12,34	1,48
01.10.2026	24,00	67,13	4,89	220,10	9,17	60,10	4,72	223,19	-3,08	14,13	12,58	1,55
02.10.2026	24,00	66,31	4,81	216,18	9,01	59,42	4,65	219,14	-2,96	13,70	12,21	1,49
03.10.2026	24,00	66,38	4,85	212,86	8,87	58,54	4,69	216,13	-3,28	13,50	11,84	1,67
04.10.2026	24,00	66,52	4,84	211,24	8,80	58,08	4,69	214,74	-3,50	13,43	11,65	1,78
Итого	**264,00**	**67,31**	**4,89**	**2479,87**	x	**60,25**	**4,71**	**2515,74**	**-35,87**	**159,70**	**142,25**	**17,45**

Всего к оплате Q, Гкал = **17,45**