# Ведомость учета параметров потребления тепла

**за период с 24.09.26 по 04.10.26**

**Адрес:** **Героев Танкограда, 40А**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 229608

**Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая**

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | ΔМ, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал tableCell42 | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mср, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | | | | |
| 24.09.2026 | 24,00 | 69,60 | 5,20 | 175,92 | 7,33 | 61,96 | 3,80 | 171,44 | 4,48 | 12,24 | 10,89 | 1,35 |
| 25.09.2026 | 24,00 | 69,58 | 5,20 | 136,41 | 5,68 | 60,23 | 3,80 | 131,76 | 4,65 | 9,49 | 8,21 | 1,28 |
| 26.09.2026 | 24,00 | 69,61 | 5,20 | 162,81 | 6,78 | 61,08 | 3,80 | 158,06 | 4,75 | 11,33 | 9,94 | 1,40 |
| 27.09.2026 | 24,00 | 70,29 | 5,20 | 148,25 | 6,18 | 60,22 | 3,80 | 143,21 | 5,04 | 10,42 | 8,92 | 1,50 |
| 28.09.2026 | 24,00 | 69,84 | 5,20 | 179,81 | 7,49 | 62,08 | 3,80 | 174,74 | 5,07 | 12,56 | 11,16 | 1,40 |
| 29.09.2026 | 24,00 | 68,95 | 5,20 | 177,04 | 7,38 | 60,96 | 3,80 | 172,14 | 4,90 | 12,21 | 10,79 | 1,42 |
| 30.09.2026 | 24,00 | 68,09 | 5,20 | 177,71 | 7,40 | 60,43 | 3,80 | 172,80 | 4,91 | 12,10 | 10,74 | 1,36 |
| 01.10.2026 | 24,00 | 68,50 | 5,20 | 163,96 | 6,83 | 59,97 | 3,80 | 159,10 | 4,86 | 11,23 | 9,83 | 1,40 |
| 02.10.2026 | 24,00 | 68,04 | 5,20 | 170,76 | 7,11 | 59,70 | 3,80 | 165,87 | 4,89 | 11,62 | 10,19 | 1,43 |
| 03.10.2026 | 24,00 | 68,16 | 5,20 | 126,39 | 5,27 | 57,54 | 3,80 | 120,84 | 5,55 | 8,61 | 7,24 | 1,38 |
| 04.10.2026 | 24,00 | 68,75 | 5,20 | 174,20 | 7,26 | 59,88 | 3,80 | 169,25 | 4,95 | 11,98 | 10,42 | 1,55 |
| **Итого** | **264,00** | **69,04** | **5,20** | **1793,26** | x | **60,37** | **3,80** | **1739,21** | **54,05** | **123,80** | **108,31** | **15,48** |

Всего к оплате Q, Гкал = **15,48**