Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.26 по 04.10.26

Адрес: **Свердловский проспект, 41Б**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 228515

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
24.09.2026	24,00	69,62	3,80	212,00	8,83	66,95	1,00	212,56	-0,56	14,76	14,18	0,58
25.09.2026	24,00	68,38	3,80	210,63	8,78	65,60	1,00	211,44	-0,81	14,40	13,80	0,60
26.09.2026	24,00	68,42	3,80	210,24	8,76	65,48	1,00	210,95	-0,71	14,38	13,75	0,63
27.09.2026	24,00	68,99	3,80	211,54	8,81	65,67	1,00	212,42	-0,88	14,59	13,88	0,71
28.09.2026	24,00	68,86	3,80	217,81	9,08	65,94	1,00	218,91	-1,10	15,00	14,35	0,65
29.09.2026	24,00	69,00	3,80	223,55	9,31	66,35	1,00	224,81	-1,26	15,42	14,82	0,60
30.09.2026	24,00	68,91	3,80	226,44	9,44	66,22	1,00	227,80	-1,36	15,60	14,98	0,62
01.10.2026	24,00	68,88	3,80	226,31	9,43	65,93	1,00	227,73	-1,42	15,59	14,91	0,68
02.10.2026	24,00	68,31	3,80	220,63	9,19	65,56	1,00	221,18	-0,55	15,07	14,45	0,62
03.10.2026	24,00	69,27	3,80	220,16	9,17	66,29	1,00	220,00	0,16	15,25	14,58	0,67
04.10.2026	24,00	68,67	3,80	219,80	9,16	65,31	1,00	219,75	0,05	15,09	14,34	0,75
Итого	**264,00**	**68,85**	**3,80**	**2399,11**	x	**65,94**	**1,00**	**2407,55**	**-8,44**	**165,17**	**158,06**	**7,10**

Всего к оплате Q, Гкал = **7,10**