

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

«Уральская энергосбытовая

компания»

АКТ №:

Э	Р	0	5	4	6	4	6		
1	6	.	0	4	.	2	0	2	4

г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	АО УК «Эйлика» (представитель ООО «ДЕЗ 1»)						
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.					
	Должность:	Начальник отдела ОПУ					
	Телефон:	222-31-30					
Адрес объекта:	Населенный пункт:		г. Челябинск				
	Улица:	Ворошилова			Дом/стр:	57А	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 126-626-14 ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 630 от «07» ноября 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «16» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1305995	Q = <u>11 534,89</u> Гкал Тш = <u>21 803,97</u> часов	098361	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1363966	G = <u>611 062,16</u> т G = <u>34,3</u> т/ч	098362	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1352389	G = <u>602 379,19</u> т G = <u>33,8</u> т/ч	098363	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	16155	T = <u>70,4</u> °C	098364	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	16155А	T = <u>53,0</u> °C	098365	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	81098	P = <u>0,61</u> МПа	0018161	с 08.04.2024 до 07.04.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	81099	P = <u>0,60</u> МПа	0018162	с 08.04.2024 до 07.04.2029
Расходомер _____		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Ворошилова, д.57А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих

комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 1,13$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 283,0$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Зацара И.И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.