

АКТ №:

1	5	.	0	4	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»												
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.											
	Должность:	Начальник отдела ОПУ											
	Телефон:	222-31-30											
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск											
	Улица:	Свердловский пр.							Дом/стр:	415	Кв./пом.:		

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 89-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 223 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «15» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228515	Q = <u>1 206,15</u> Гкал Тш = <u>6 284,00</u> часов	0004213	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	582010	G = <u>53 941,78</u> т G = <u>9,91</u> т/ч	084937	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	582007	G = <u>54 289,18</u> т G = <u>9,95</u> т/ч	084938	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры КТСП-Н	8937Г	T = <u>74,3</u> °C	043199	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8937Х	T = <u>55,9</u> °C	043200	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., д.415 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,8$ м³/ч; $G_{max} = 120,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Понкротова О.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.