

АКТ №:

Э	Р	5	/	7	9	3	2		
0	1	.	0	6	.	2	0	2	6

 г. 1 1 ч. 3 5 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:			
	Должность:			
	Телефон:			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	250-летия Челябинска ул	Дом/стр:	34
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 191-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 1087 от 2 апреля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 27 мая 2026 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	1303752	Q = 17,5 Гкал Тш = 122 ч Тн = 0 ч	00025459	18.05.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 150 ЭРСВ-440 ЛВ	1446200	G = 2858,66 т G = 24,1 т/ч	00025488	21.05.2030
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 150 ЭРСВ-440 ЛВ	1445984	G = 2858,61 т G = 24,1 т/ч	0034868	27.01.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1389792	t = 67 С°	00025489	18.05.2030
Датчик температуры Взлет ТПС	1389472	t = 60 С°	00025490	18.05.2030
Датчик давления СДВ -И-1,6	85579	P = 0,414 МПа	0018576	22.08.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	85580	P = 0,377 МПа	0018577	22.08.2029

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, 250-летия Челябинска ул, дом № 34 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 2547 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 636,8 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	<i>Зайнутдинов Д. С</i>	<i>Зайнутдинов Д. С</i>
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Незаметдинова Ольга Николаевна	<i>О.Н. Незаметдинова</i>
	Инспектор, Вафина Наталья Викторовна	<i>Н.В. Вафина</i>

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.