

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 02/10/25 по 23/10/25

Адрес: Чичерина, 40

№ т.у. 3440160646

ВЗЛЕТ ТСПВ-026М Зав.№ 1309513

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
02.10.2025												
03.10.2025	24.00	73.72	5.93	312.83	13.03	48.79	5.45	309.02	3.81	23.09	15.11	7.98
04.10.2025	24.00	72.38	6.02	359.17	14.97	50.91	5.42	355.68	3.48	26.03	18.15	7.89
05.10.2025	24.00	72.06	6.07	384.97	16.04	52.20	5.51	381.61	3.35	27.78	19.96	7.82
06.10.2025	23.85	72.34	6.04	334.37	13.93	51.00	5.47	330.93	3.45	24.22	16.91	7.34
07.10.2025	24.00	72.71	6.10	338.04	14.09	50.53	5.54	334.20	3.84	24.61	16.92	7.69
08.10.2025	24.00	72.51	6.02	365.47	15.23	51.34	5.45	361.75	3.72	26.53	18.61	7.93
09.10.2025	24.00	72.93	5.91	366.30	15.26	51.61	5.28	362.58	3.72	26.75	18.75	8.00
10.10.2025	24.00	72.84	5.75	373.64	15.57	52.31	5.09	369.87	3.77	27.25	19.38	7.87
11.10.2025	24.00	72.01	5.75	396.79	16.53	52.83	5.14	392.70	4.08	28.61	20.78	7.83
12.10.2025	24.00	72.02	5.74	404.02	16.83	53.04	5.20	399.75	4.27	29.13	21.24	7.90
13.10.2025	24.00	71.68	5.75	392.34	16.35	52.27	5.22	387.89	4.45	28.16	20.31	7.85
14.10.2025	24.00	71.72	5.73	403.54	16.81	52.76	5.18	398.91	4.63	28.98	21.08	7.89
15.10.2025	24.00	72.00	5.86	388.88	16.20	51.90	5.30	384.63	4.25	28.04	20.00	8.04
16.10.2025	24.00	72.61	5.89	372.03	15.50	51.02	5.31	368.10	3.92	27.05	18.82	8.23
17.10.2025	23.98	72.18	3.38	213.79	8.91	50.84	3.91	211.79	2.00	15.45	10.79	4.66
18.10.2025	24.00	71.83	5.91	407.95	17.00	52.11	5.31	403.52	4.43	29.34	21.07	8.27
19.10.2025	24.00	72.30	5.89	394.52	16.44	51.81	5.30	390.28	4.24	28.56	20.26	8.30
20.10.2025	24.00	72.73	5.88	370.11	15.42	50.78	5.27	366.22	3.89	26.95	18.63	8.32
21.10.2025	24.00	72.78	5.89	369.51	15.40	50.95	5.27	365.63	3.89	26.93	18.67	8.26
22.10.2025	24.00	72.88	5.91	368.78	15.37	50.98	5.29	364.71	4.07	26.91	18.63	8.28
23.10.2025	24.00	72.75	5.91	369.57	15.40	51.33	5.28	365.72	3.85	26.92	18.81	8.12
Итого	503.83	72.43	5.78	7686.61	15.25	51.49	5.25	7605.50	81.11	557.30	392.88	164.45

Уведомляем Вас, что 02.10.2025г. УУТЭ был не коммерческим в связи с проверкой оборудования. Время нештатной работы составило 24 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 7,83 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 164,45+7,83=172,28 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 172.28