УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания»

АКТ №: Э Р 5 / 7 4 6 5

16.12.2025 г. 15 ч. 10 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ"					
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ[1] от потребителя:	**ФИО:**					
	Должность:					
	Телефон:					
Адрес объекта:	**Населенный пункт:**	г.Челябинск				
	Улица:	Братьев Кашириных ул	**Дом/стр:**	110 (2 ввод)	**Кв./пом.:**	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 1759626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 732 от 14 марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с 5 декабря 2025 г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -026М	13110431	Q = 13158,6 Гкал Тш = 95164 ч Тн = 2574 ч	00076012	07.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1459945	G = 914636 т G = 11,37 м3/ч	0088982	08.10.2029
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР Ду 100 ЭРСВ-440 ЛВ	1441667	G = 906596 т G = 11,11 м3/ч	0088984	08.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1403824	t = 80 С°	0088983	07.10.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1401920	t = 49 С°	0088985	07.10.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	84993	P = 0,749 МПа	0018670	22.08.2029
Датчик давления СДВ -И-1,6	84994	P = 0,631 МПа	0018545	22.08.2029

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: Челябинск г, Братьев Кашириных ул, дом № 110 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min}= _____ м³/ч; G_{max}= _____ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Инженер Зайнутдинов Данияр Салаватович	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Незаметдинова Ольга Николаевна	
	Инспектор, Мальцева Людмила Вячеславовна	

Безбородова О.А.

[1] УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.