

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

**«Уральская энергосбытовая  
компания»****АКТ №:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |   |   |
| 1 | 7 | . | 0 | 5 | . | 2 | 0 | 2 | 4 |

г. 11 ч. 50 м.**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя****Потребитель:**

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за  
исправное состояние  
и безопасную  
эксплуатацию УУТЭ<sup>1</sup> от  
потребителя:****ФИО:**

Усов В.В.

**Должность:**

Начальник отдела ОПУ

**Телефон:**

222-31-30

**Адрес объекта:****Населенный пункт:**

г. Челябинск

**Улица:**

Шенкурская

**Дом/  
стр:**

7А

**Кв./  
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № № 258-497-12.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 53 от «06» февраля 2012г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «17» мая 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)            | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра      | Место установки СИ      | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель<br>Взлет ТСРВ-024М         | 103887        | Q= 757,96 Гкал<br>H= 2 122,95 часов | Шкаф узла<br>учета      | 18681              | с 12.02.2024<br>до 11.02.2028 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80 | 1118248       | G= 53 824,22 т<br>G = 17,61 т/ч     | Подающий<br>трубопровод | 18682              | с 12.02.2024<br>до 11.02.2028 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80 | 1107554       | G= 53 788,14 т<br>G = 17,61 т/ч     | Обратный<br>трубопровод | 18683              | с 12.02.2024<br>до 11.02.2028 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС        | 1145948       | T= 68,2 °C                          | Подающий<br>трубопровод | 18684              | с 12.02.2024<br>до 11.02.2028 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС        | 1163765       | T= 61,7 °C                          | Обратный<br>трубопровод | 18685              | с 12.02.2024<br>до 11.02.2028 |
| Расходомер                             |               | V = _____ м <sup>3</sup>            |                         |                    |                               |

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, д.7А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 0,724 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$   $G_{max} = 181,1 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$ .

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                      | Подпись |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.      |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.               |         |
|                                            | Инспектор 4-го района Ергунова Н.В. |         |

<sup>1</sup> УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.