

АКТ №:

704/4574

1	2	0	8	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЭЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Каслинская

**Дом/
стр.:**

60Б

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 92-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 251 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «12» августа 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	228611	Q = 1,04 Гкал Тш = 61,00 часов	0006587	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	567005	G = 345,30 т G = 5,54 т/ч	098397	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	565324	G = 348,45 т G = 5,59 т/ч	098398	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	9110	T = 67,6 °C	098399	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	9110	T = 64,9 °C	098400	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Каслинская, д.60Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,47 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 72,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Понкротова О.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.