



УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной
ответственностью

«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

ЭР 05 4743
2 4 . 0 5 . 2 0 2 4 г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	40 лет Победы	Дом/стр:	38А	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 329-626-13.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 12 от «30» января 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «24» мая 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310365	Q= 28 185,56 Гкал H= 87 411,87 часов	Шкаф узла учета	043056	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-50	1416007	G= 1 006 029,82 т G= 5,41 т	Подающий трубопровод	043057	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1329309	G= 1 008 098,30 т G= 5,51 т	Обратный трубопровод	043058	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15706	T= 70,6 °C	Подающий трубопровод	043059	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15706А	T= 50,4 °C	Обратный трубопровод	0006532	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	76470	P= 0,31 МПа	Подающий трубопровод	0018109	с 30.06.2023 до 29.06.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	76467	P= 0,29 МПа	Обратный трубопровод	0018110	с 30.06.2023 до 29.06.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.38А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 0,283 м3/ч, Gmax = 70,75 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Захаря И.И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.