Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 06.10.26 по 22.10.26

Адрес: **Проспект Победы, 175А**

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 225884

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		Т1, °С	Р1, ат	М1, т	Мср, т	Т2, °С	Р2, ат	М2, т				
06.10.2026	18,00	74,19	5,40	92,51	3,85	62,58	3,60	92,31	0,20	6,86	5,78	1,08
07.10.2026	24,00	73,56	5,40	187,07	7,79	59,78	3,60	185,74	1,33	13,76	11,17	2,59
08.10.2026	24,00	73,78	5,40	234,98	9,79	59,27	3,60	234,20	0,78	17,34	13,92	3,42
09.10.2026	24,00	74,00	5,40	233,39	9,72	59,91	3,60	232,73	0,66	17,27	13,98	3,30
10.10.2026	24,00	74,08	5,40	232,26	9,68	60,37	3,60	231,59	0,67	17,21	14,01	3,20
11.10.2026	24,00	74,41	5,40	233,30	9,72	60,67	3,60	232,60	0,70	17,36	14,14	3,22
12.10.2026	24,00	74,34	5,40	233,16	9,72	60,83	3,60	232,46	0,70	17,33	14,17	3,16
13.10.2026	24,00	74,05	5,40	214,95	8,96	59,98	3,60	214,13	0,82	15,92	12,88	3,03
14.10.2026	24,00	74,13	5,40	173,02	7,21	58,07	3,60	172,25	0,77	12,83	10,04	2,79
15.10.2026	24,00	74,02	5,40	110,17	4,59	51,27	3,60	109,40	0,77	8,15	5,65	2,51
16.10.2026	24,00	73,99	5,40	112,57	4,69	52,42	3,60	111,90	0,67	8,33	5,90	2,43
17.10.2026	24,00	73,43	5,40	108,51	4,52	51,71	3,60	107,81	0,70	7,97	5,61	2,36
18.10.2026	24,00	73,95	5,40	110,22	4,59	51,41	3,60	109,46	0,76	8,15	5,66	2,49
19.10.2026	24,00	73,95	5,40	108,98	4,54	51,59	3,60	108,28	0,70	8,06	5,62	2,44
20.10.2026	24,00	73,51	5,40	106,23	4,43	50,14	3,60	105,51	0,72	7,81	5,32	2,48
21.10.2026	24,00	73,96	5,40	105,39	4,39	49,94	3,60	104,65	0,74	7,79	5,26	2,54
22.10.2026	24,00	73,87	5,40	104,50	4,35	49,79	3,60	103,77	0,73	7,72	5,20	2,52
Итого	**402,00**	**73,95**	**5,40**	**2701,21**	x	**55,87**	**3,60**	**2688,79**	**12,42**	**199,86**	**154,32**	**45,54**

Всего к оплате Q, Гкал = **45,54**