

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.25 по 03.07.25

Адрес: Калинина, 15

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 228608

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2025	24,00	58,12	5,00	74,49	3,10	52,93	4,00	74,49	0,00	4,33	3,94	0,39
25.06.2025	24,00	62,49	5,00	83,84	3,49	57,25	4,00	83,84	0,00	5,24	4,80	0,44
26.06.2025	24,00	64,17	5,00	83,74	3,49	59,05	4,00	83,74	0,00	5,37	4,94	0,43
27.06.2025	24,00	64,79	5,00	83,90	3,50	59,35	4,00	83,90	0,00	5,44	4,98	0,46
28.06.2025	24,00	64,51	5,00	84,00	3,50	59,36	4,00	84,00	0,00	5,42	4,98	0,43
29.06.2025	24,00	60,56	5,00	97,67	4,07	56,29	4,00	97,67	0,00	5,91	5,49	0,42
30.06.2025	24,00	60,65	5,00	128,63	5,36	57,42	4,00	128,63	0,00	7,80	7,39	0,42
01.07.2025	24,00	61,95	5,00	123,89	5,16	58,19	4,00	123,89	0,00	7,67	7,21	0,47
02.07.2025	24,00	61,03	5,00	110,25	4,59	57,17	4,00	110,25	0,00	6,73	6,30	0,43
03.07.2025	24,00	61,31	5,00	77,14	3,21	55,78	4,00	77,14	0,00	4,73	4,30	0,43
Итого	240,00	61,96	5,00	947,55	х	57,28	4,00	947,55	0,00	58,65	54,34	4,31

Всего к оплате Q, Гкал = 4,31